



● **PLACA**
PL 6

ESPECIFICACIONES

| | DESCRIPCIÓN | NORMAS APLICADAS |
|------------------|---|--|
| MATERIA PRIMA | Solera 1/4" x 2" A-36 | NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo |
| DIMENSIONES | Milímetros (Dibujo sin escala) | Muestreo con un AQL de 2.5 |
| TOLERANCIAS | Corte ± 1.5 Troquelado Barrenado + 2.0 Gramil ± 1.5 | NRF-023-CFE-2009 |
| ACABADO | Galvanizado por inmersión en caliente. | NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor) |
| ACCESORIOS | | |
| EMPAQUE | Cantidad 200 piezas. | NRF-001-CFE-2007 |
| PESO TEÓRICO | Aprox. 0.140 kgs. | |
| USO Y APLICACIÓN | Instalación de tirantes CV en estructuras tipo H con postes de concreto de sección I en líneas de alta tensión. | ESPECIFICACIÓN CFE2P400-76 REV 110729 |